



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Самарской области

(Управление Роспотребнадзора по Самарской области)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 05/607 от 15.11.2024 г.

Мною, Волковой Викторией Анатольевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

При проведении профилактического визита в отношении: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Школа № 69 имени Героя Советского Союза А.С. Бойцова городского округа Самара ИНН 6318108590, 443080, г. Самара, ул. Гагарина, 105А, чрезвычайно высокий риск

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Осмотром установлено:

По адресу: г. Самара, ул. Гагарина, 105А

Выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п. 2.5.3. Стены и потолки ряда помещений имеют дефекты и повреждения, что не допускает проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств (в помещении для хранения овощей трещины на потолке и стене; в тамбуре входа на пищеблок с улицы множественные трещины на стенах и потолке);

- п. 2.4.6.2: не вся посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали; не все технологическое оборудование исправно и способно поддерживать температурный режим (у жарочного шкафа дверки не плотно прилегают, что не позволяет поддерживать необходимый температурный режим;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения":

- п. 8.1.2. Приложение N 6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 п. 40 допускается при организации питания детей до реализации продукция из Перечня пищевой продукции, которая не допускается (напиток быстрого приготовления растворимый «Старая мельница»);

По адресу: г. Самара, ул. Гагарина, 123

Выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п. 2.2.4. Покрытие проездов, подходов и дорожек на территории дошкольной организации частично имеет дефекты (трещины), неровное, местами не цельное;

По адресу: г. Самара, ул. Гагарина, 112А

Выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п. 2.2.4. Покрытие проездов, подходов и дорожек на территории дошкольной организации частично имеет дефекты (трещины, ямы), неровное, частично асфальт отсутствует после проведения ремонтных работ на коммуникациях, около колодца асфальтовое покрытие просело;

- п. 2.5.3. Стены и потолки ряда помещений имеют дефекты и повреждения, что не допускает проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств (в подготовительной группе на стене и потолке трещина, в помещении прачечной на стене отсутствует часть плиточного покрытия, на потолке частично отлупилась штукатурка, на складе сыпучей продукции трещины на стенах);

2.5.2. Пол на складе сыпучей продукции имеет дефекты (щели между досками, отсутствует часть линолеума, в помещении прачечной на полу плитка местами растрескана), что не допускает проведение влажной обработки и дезинфекции;

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 01.08.2026г.:

№ п/п	Наименование мероприятий
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:	
1	<u>По адресу: г. Самара, ул. Гагарина, 105А</u> - Восстановить целостность отделки стен и потолков помещений (в помещении для хранения овощей трещины на потолке и стене; в тамбуре входа на пищеблок с улицы множественные трещины на стенах и потолке) (п.2.5.3. СП 2.4.3648-20);
2	- Обеспечить пищеблок посудой для приготовления блюд из нержавеющей стали; обеспечить исправность технологического оборудования (у жарочного шкафа дверки не плотно прилегают, что не позволяет поддерживать необходимый температурный режим) (п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20);
3	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения": - не допускать при организации питания детей до реализации продукция из Перечня пищевой продукции, которая не допускается (напиток быстрого приготовления растворимый «Старая мельница») (п. 8.1.2. Приложение N 6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 п. 40);
	<u>По адресу: г. Самара, ул. Гагарина, 123</u> СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

	воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:
4	- обеспечить целостность и отсутствие дефектов покрытия проездов, подходов и дорожек на территории дошкольной организации (п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20);
	По адресу: г. Самара, ул. Гагарина, 112А Выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:
5	- обеспечить целостность и отсутствие дефектов покрытия проездов, подходов и дорожек на территории дошкольной организации (п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20);
6	- Восстановить целостность отделки стен и потолков помещений (в подготовительной группе на стене и потолке трещина, в помещении прачечной на стене отсутствует часть плиточного покрытия, на потолке частично отлупилась штукатурка, на складе сыпучей продукции трещины на стенах) (п.2.5.3. СП 2.4.3648-20);
7	- Восстановить целостность отделки пола на складе сыпучей продукции и в помещении прачечной (щели между досками, отсутствует часть линолеума, в помещении прачечной на полу плитка местами растрескана) (2.5.2. СП 2.4.3648-20);

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Школа № 69 имени Героя Советского Союза А.С. Бойцова городского округа Самара ИНН 6318108590, 443080, г. Самара, ул. Гагарина, 105А

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Арцыбушевская,

13


тел: 8 (846)332-05-79

- E-mail: childarc@fsnsamara.ru
- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 01.08.2026г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течении десяти рабочих дней с момента его вручения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021г. № 248-ФЗ «О государственном контроле(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист - эксперт отдела
надзора по гигиене детей и подростков
(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

В.А. Волкова
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а): 15.11.2024г. и.о. директора
(подпись)



А.Ю. Шишов
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: dosamadm@yandex.ru в Департамент
образования Администрации городского округа Самара